MOINEAU Instruments – ZA P. Pierre – 8 Allée des Erables – 79110 CHEF-BOUTONNE – FRANCE
Tel : (33) 05.49.29.81.25 - E-Mail : contact@moineau-instruments.com
Site internet : www.moineau-instruments.com

Notice d'utilisation
Dynamomètre digital

2148KE
2149KE



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Table des matières

1. Caractéristiques techniques ____ 3
1.1 Dimensions [mm] ____ 5
1.2 Plaque-type ____ 8
2. Déclaration de conformité ____ 9
3. Consignes générales de sécurité ____ 10
3.1 Obligations de l'exploitant ____ 10
3.2 Mesures d'organisation ____ 10
3.3 Conditions environnementales ____ 10
3.4 Observer les indications des instructions de service ____ 11
3.5 Application conforme aux prescriptions ____ 11
3.6 Utilisation inadéquate ____ 11
3.7 Garantie ____ 12
3.8 Le travail conscient de la sécurité ____ 12
3.9 Vérification des moyens de contrôle ____ 12
3.10 Contrôle à la réception de l´appareil ____ 12
3.11 Première mise en service ____ 12
3.12 Mise hors service et stockage ____ 12
4. La balance suspendue d'un seul coup d'œil ____ 13
4.1 Aperçu ____ 13
4.2 Vue d'ensemble des indicateurs et du clavier ____ 15
4.3 Etiquette adhésive ____ 16
5. Mise en oeuvre ____ 17
5.1 Déballage ____ 17
5.2 Etendue de la livraison ____ 17
5.3 Vérification des dimensions originales ____ 18
5.4 Fonctionnement à pile ____ 18
6. Commande ____ 19
6.1 Consignes de sécurité ____ 20
6.2 Charger la balance suspendue ____ 21
6.3 Mise en marche / arrêt ____ 23
6.4 Tarage ____ 23
6.5 Pesage ____ 23
6.6 Commutation de l'unité de pesée ____ 24
6.7 Fonctions ____ 24
7. Menu ____ 26
8. Ajustage ____ 27
9. Maintenance, réparation, nettoyage et élimination ____ 28
9.1 Nettoyage et élimination ____ 28
9.2 Maintenance et entretien réguliers ____ 29
9.3 Liste de vérifications „Maintenance régulière" ____ 31
10. Annexe ____ 34
10.1 Liste de vérifications „Maintenance élargie" (révision générale) ____ 34

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


1. Caractéristiques techniques

	2148KE	2149KE
Lisibilité (d)	5 g	10 g
Plage de pesée (max)	5 kg	10 kg
Plage de tarage (par soustraction)	5 kg	10 kg
Reproductibilité	5 g	10 g
Linéarité	± 15 g	± 30 g
Poids d'ajustage recommandé n'est pas joint (catégorie)	5 kg (M1)	10 kg (M1)
Temps de stabilisation	2 s	
Précision	0,5 % du maximum	
Temps de préchauffage	10 min	
Unités	kg, lb, N	
Auto off	3 min	
Température ambiante autorisée	5…+ 35 °C	
Humidité de l'air environnement (max)	90 %	
Pile (de série)	2 x 1,5 V AAA Durée de fonctionnement 180 h	
Afficheur	Hauteur de chiffres 12 mm	
Dimensions du boîtier larg x prof x haut	72 mm x 25 mm x 105 mm	
Matériel du boîtier	Matière plastique	
Matériel crochet	Acier	
Poids net	150 g	


DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTSCHER SAS


1.1 Dimensions [mm]



DOMINIQUE DUTSCHER SAS




DOMINIQUE DUTSCHER SAS



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

1.2 Plaque-type



❶	Logo fabricant
❷	Désignation du modèle
❸	Plage de pesée [max]
❹	Données à l'approvisionnement de courant
❺	Adresse du fabricant
❻	Lisibilité [d]
❼	Date de fabrication
❽	Marque CE
❾	Symbole d'élimination
❿	Numéro de série

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

2. Déclaration de conformité

EU-Konformitätserklärung | EU Declaration of Conformity / Déclaration de conformité EU

DE Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the directives hereinafter.

FR Nous déclarons par la présente que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes ci-après**.**

CE Kennzeichnung Mark applied / Identificatif CE	**EU-Richtlinie** EU directive Directive EU	**Normen** Standards Normes
CE	2006/42/EC *(MD)*	EN 13155:2003/A2:2009
CE	2011/65/EU *(RoHS)*	EN 50581 :2012
CE	2014/30/EU *(EMC)*	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2 :2013

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3. Consignes générales de sécurité

3.1 Obligations de l'exploitant

Les prescriptions de sécurité nationales ainsi que les prescriptions de travail, d'exploitation et de sécurité de l'exploitant sont à prendre en compte.

- La balance ne doit être utilisée qu'aux fixations prévues à cet effet (2). Chaque type d'usage qui ne soit pas décrit dans cette notice d'utilisation, sera considéré comme utilisation non conforme. Le propriétaire seul est responsable des dommages matériels voire des dommages corporels résultant de telle utilisation non conforme. Le fabricant ne peut pas être tenue responsable si la balance suspendue est modifiée ou utilisée non conforme et si en résultent des dommages.
- Entretenir et remettre en état régulièrement la balance suspendue et les moyens de suspension de charge (voir au chap. 9.2).

- Consigner les résultats du contrôle dans un journal de bord.

3.2 Mesures d'organisation

- Ne confier les manipulations qu'à un personnel formé et mis au courant à cet effet.
- Vous assurer que la notice d'utilisation se trouve à tout moment à portée de main sur le site de mise en œuvre de la balance suspendue.
- Seulement le personnel spécialisé peut faire la montage, la mise en service et la maintenance.

- Le remplacement de sous-ensembles supportant des charges est prohibé.

3.3 Conditions environnementales

- Ne jamais utiliser la balance suspendue dans des zones à risque de déflagration. Le modèle série n´est pas équipé d´une protection contre les explosions.
- Utiliser la balance suspendue seulement dans des conditions ambiantes comme décrit dans cette notice d'utilisation, (spécialement dans chap. 1 „Données techniques").
- N'exposez pas la balance suspendue à humidité trop forte. L´installation d´un appareil froid dans un endroit nettement plus chaud peut provoquer l´apparition d´une couche d´humidité (condensation de l´humidité atmosphérique sur l´appareil) non autorisée. Dans ce cas, laissez l´appareil coupé du secteur s´acclimater à la température ambiante pendant env. 2 heures.
- Ne jamais utiliser la balance suspendue dans des zones à risque de corrosion.
- Protéger la balance suspendue d´une humidité atmosphérique trop élevée, des vapeurs, des liquides et de la poussière.
- L´apparition de champs électromagnétiques (p. ex. par suite de téléphones portables ou d'appareils de radio), de charges électrostatiques, ainsi que d'alimentation en électricité instable peut provoquer des divergences d´affichage importantes (résultats de pesée erronés). Il faut alors changer de site ou éliminer la source parasite.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.4 Observer les indications des instructions de service



⇨ Lisez attentivement la totalité de ce mode d´emploi avant l´installation et la mise en service de la balance, et ce même si vous avez déjà des expériences avec les balances.

3.5 Application conforme aux prescriptions

La balance que vous avez achetée sert à la détermination de la valeur de pesée de matières devant être pesées. Elle est conçue pour être utilisée comme „balance non automatique“, c´à d. que les matières à peser ne seront posées que verticalement, à main, avec précaution et „de manière saccadée“ au support de charge. La valeur de pesée peut être lue une fois stabilisée.

- Utiliser la balance suspendue seulement pour lever et peser des charges librement mobiles.
- Danger de blessure en cas d’utilisation non conforme. Ce n'est pas permis de:
  - dépasser la charge nominale de la grue, de la balance suspendue ou de tout type de matériel d’élingage de charge,
  - transportes de personnes,
  - tractions obliques de charges,
  - arrachement, traction ou remorquage de charges.
- Les modifications ou des changements de la balance suspendue ou de la grue ne sont pas admis.

3.6 Utilisation inadéquate

Ne pas utiliser la balance pour des pesées dynamiques. Dans le cas où de petites quantités des matières à peser sont retirées ou ajoutées, le dispositif de “compensation de stabilité“ intégré dans la balance peut provoquer l´affichage de résultats de pesée erronés. (Exemple: des liquides dégoulinent lentement à partir d´un récipient accroché à la balance.) Ne laissez pas suspendues des charges permanentes. Cette charge est susceptible d´endommager le système de mesure, ainsi comme des pièces importantes pour la sécurité.

⇨ Assurez-vous qu’il n’y a personne ni rien en dessous de la charge, qui risque d’être blessé ou endommagé!

⇨ La balance n’est pas appropriée à peser des personnes!

⇨ La balance n’est pas conforme à la loi allemande sur les produits médicaux (MPG).

La balance ne doit être utilisée que selon les prescriptions indiquées.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

3.7 Garantie

La garantie n´est plus valable en cas de

- non-observation des prescriptions figurant dans notre notice d'utilisation
- utilisation outrepassant les applications décrites
- de modification ou d´ouverture de l´appareil
- d´endommagement mécanique et d´endommagement lié à des matières ou des liquides
- détérioration naturelle et d´usure
- mise en place ou d´installation électrique inadéquates
- surcharge du système de mesure

3.8 Le travail conscient de la sécurité

- Ne jamais se tenir sous les charges en suspension, voir au chap. 6.1.
- Positionner la grue de manière que la charge soit verticalement élevée.
- En travaillant sur la grue et la balance suspendue porter les protections personnelles (casque, chaussures de sécurité etc.).

3.9 Vérification des moyens de contrôle

Les propriétés techniques de mesure de la balance et du poids de contrôle éventuellement utilisé doivent être contrôlées à intervalles réguliers dans le cadre des contrôles d´assurance qualité. A cette fin, l´utilisateur responsable doit définir un intervalle de temps approprié ainsi que le type et l´étendue de ce contrôle. Des informations concernant la vérification des moyens de contrôle des balances ainsi que les poids de contrôle nécessaires à cette opération sont disponibles sur demande.

3.10 Contrôle à la réception de l´appareil

Nous vous prions de contrôler l´emballage dès son arrivée et de vérifier lors du déballage que l´appareil ne présente pas de dommages extérieurs visibles.

3.11 Première mise en service

Pour obtenir des résultats exacts de pesée avec les balances électroniques, la balance doivent avoir atteint sa température de service (voir temps d'échauffement chap. 1).
Pour ce temps de chauffe, la balance doit être branchée à l'alimentation de courant (secteur, pile rechargeable ou pile).
La précision de la balance dépend de l´accélération due à la pesanteur.
Il est impératif de tenir compte des indications du chapitre Ajustage.
Contrôle des dimensions originales, voir au chap. 5.3

3.12 Mise hors service et stockage

- Mettre la balance suspendue à l'arrêt et retirer les piles
- Ne pas entreposer le balance suspendue à l'extérieur

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

4. La balance suspendue d’un seul coup d’œil

4.1 Aperçu



1 Afficheur

2 Clavier

3 Crochet

DOMINIQUE DUTSCHER SAS




1 Compartiment à batteries

2 Crochet replié (pour le rangement)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

4.2 Vue d'ensemble des indicateurs et du clavier



Affichages:

▶kg	l'unité de pesée actuelle est le kilogramme	
▶lb	l'unité de pesée actuelle est la livre	
▶N	l'unité de pesée actuelle est le newton	
▲	Caractérise la valeur de pesée en fonction du réglage actif H1-H6 (voir au chap. 5.7).	
	H1-H4:	Fonction Data-Hold
	H5	Fonction de pesée d'animaux
	H6	Fonction valeur de crête
LO	Capacité des piles épuisée	
E	Surcharge	

Clavier:

Touche	Désignation	Description de la fonction
ON/OFF TARE	Touche ON/OFF	• Allumer la balance • Mettre la balance suspendue à l'arrêt (pression longue sur la touche) • Tarage
UNIT	Touche **UNIT**	Commuter l'unité de pesée (kg→lb→N)
HOLD	Touche **HOLD**	• Geler l'affichage du poids • Afficher la valeur moyenne pour la pesée d'animaux • Valider le réglage du menu

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

4.3 Etiquette adhésive



⇨ Ne pas séjourner au-dessous de charges suspendues.

⇨ Ne pas utiliser dans la zone du chantier.

⇨ Ne pas quitter des yeux les charges en suspension.



(exemple)

⇨ Ne pas dépasser la charge nominale de la balance.



⇨ Le produit est conforme aux exigences de la loi allemande sur la sécurité produit et matériel.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5. Mise en oeuvre

	☞ **Observer absolument le chap. 3 „Indications générales de sécurité“!**

5.1 Déballage

 **CONSIGNE DE SECURITE pour la prévention du bris**	**Les balances suspendues délivrées et déballées ne sont pas reprises.**
	La balance suspendue est scellé. ⇨ La sortie de l’emballage est également scellée. ☞ **La violation d’un sceau entraîne obligatoirement l’achat.**
	En vous remerciant de votre compréhension. Votre équipe de suivi de la qualité KERN

5.2 Etendue de la livraison

Sortir avec précaution le balance suspendue et les accessoires de leur emballage, retirer le matériel d‘emballage. Contrôler si tous les éléments des fournitures sont livrés et sans dommages.

- Balance suspendue, voir au chap. 4
- Crochet (acier), repliable
- Piles (2 x 1.5 V AAA)
- Notice d’utilisation / journal de bord

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

5.3 Vérification des dimensions originales

⇨ Reportez les dimensions originales de la fiche de données de production dans les plages grises de la liste de vérification chap. 9.3.

⇨ Vérifier les dimensions originales de la balance suspendue, réalisation voir chap. 9.3 „Maintenance régulière“

⇨ Reportez toutes les données (date, inspecteur, résultats) dans la première ligne sous „vérification avant le premier usage“ de la liste de vérification (voir chap. 9.3)

PRECAUTION	Si les dimensions du premier contrôle de sécurité ne correspondent pas à celles indiquées avant l'achat, la balance ne doit pas être mise en service. Dans ce cas contactez notre SAV.

5.4 Fonctionnement à pile



Sortez le couvercle du compartiment des piles au dos de la balance. Insérer des piles (2 x 1.5V AAA). Refermez le couvercle du compartiment des piles. Lorsque les piles sont usées apparaît sur l’affichage de la balance “**LO**”. Appuyez sur la touche **ON/OFF** et remplacez de suite les piles. Pour protéger les piles, la balance se met hors circuit en l’absence de pesage après 4 minutes. Vous pouvez cependant désactiver cette fonction Auto Off de la façon suivante:

⇨ Appelez la touche **HOLD** la balance étant hors circuit et maintenez-la enclenchée

⇨ Ne relâchez pas la touche **HOLD**. Appelez également la touche **ON/OFF/TARE** et maintenez-la enclenchée

⇨ Gardez la touche **ON/OFF/TARE** enclenchée, mais relâchez la touche **HOLD**

6. Commande



	Ne tenir la balance qu'à la main, voir fig. (n'utiliser pas de grue ou pareil).

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6.1 Consignes de sécurité

<table>
<tr><td></td><td>

Risque de blessure par les chutes de charges!</td></tr>
<tr><td>




(exemple)</td><td>⇨ Toujours travailler avec le plus grand soin, en application des règles générales s’appliquant à la conduite d’une grue.
⇨ Vérifier toutes les pièces (crochet etc.) pour détecter des endommagements ou une usure excessive
⇨ Travailler à une vitesse correspondante
⇨ Eviter absolument des vibrations et des forces horizontales. Evitez les a-coups, les torsions et les mouvements pendulaires (p. ex. par accrochage en biais) de toutes natures.
⇨ Ne pas utiliser la balance suspendue pour le transport de charges
⇨ Ne pas séjourner au-dessous de charges suspendues.
⇨ Ne pas utiliser dans la zone du chantier.
⇨ Ne pas quitter des yeux les charges en suspension.
⇨ Ne pas dépasser la charge nominale de la balance suspendue ou du matériel d’élingage des charges sur la balance suspendue.
⇨ En pesant des matériaux dangereux (p.ex. masses fondues, matériau radioactif), il faut respecter les consignes pour le traitement de matériau dangereux!</td></tr>
</table>

6.2 Charger la balance suspendue

Afin d’obtenir des bons résultats de pesée observer le suivant, illustrations voir page suivante:

- ⇨ Ne pas accrocher la balance au matériel d’élingage. N’utiliser la balance qu’en tenant à la main.
- ⇨ Ne tirez ou ne poussez pas la charge ou la balance chargée.
- ⇨ N’exercez aucune traction horizontale sur le crochet.

Charger la balance

1. Positionner le crochet de la balance suspendue au-dessus de la charge.
2. Accrocher la charge et soulever. (directement au crochet)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

	**Ne tenir la balance qu’à la main!**
	**Ne tirez ni ne poussez pas** **N’exercez aucune traction latérale sur le crochet.**

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6.3 Mise en marche / arrêt

Mise en route


⇨ Appuyez sur la touche **ON/OFF**. L'affichage s'illumine et la balance réalise une vérification automatique. L'autotest est terminé lorsque sur l'affichage apparaît la valeur de pesée 0.

Mettre à l'arrêt

⇨ Pression prolongée sur la touche **ON/OFF**.

6.4 Tarage

⇨ Accrocher une pré-charge.
Appuyer sur la touche **TARE**, l'affichage du zéro apparaît. Ceci indique que l'enregistrement interne du poids du récipient a eu lieu.




⇨ Peser les matières à peser, le poids net est affiché.

⇨ Une fois la précharge enlevée, le poids de la précharge apparaît en affichage négatif.

⇨ Pour effacer la valeur de la tare, déchargez la balance suspendue et appuyez sur la touche **TARE**.

6.5 Pesage

⇨ Charger la balance suspendue.
La valeur pondérale sera affichée tout de suite.




Avertissement surcharge

Eviter impérativement de charger la balance au-delà de la charge maximale indiquée (Max.) après déduction éventuelle d´une charge de tare déjà existante. Sinon, la balance pourrait être endommagée.
Si la charge maximale est dépassée, „E" est affiché. Délester le système de pesée ou réduire la précontrainte.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6.6 Commutation de l’unité de pesée



Par appel de la touche **UNIT** est affichée l’unité de pesée suivante **kg→ lb→N**.
L‘indicateur [▶] affiche la valeur active.

6.7 Fonctions

Les fonctions suivantes peuvent être activées sur la touche **Hold**:

Réglage	**Fonction**	
H1	Fonction Data-Hold 1 La valeur de la pesée est „gelée“ après pression de la touche **Hold** pendant 5 sec.	☞ voir chap. 6.7.1
H2	Fonction Data-Hold 2 La valeur de la pesée est „gelée“ après pression de la touche **Hold** jusqu’à l’appel d’une autre touche	
H3	Fonction Data-Hold 3 La valeur de la pesée est automatiquement „gelée“ pendant 5 sec.	
H4	Fonction Data-Hold 4 La valeur de la pesée est „gelée“ après avoir atteint une valeur stable jusqu’à l’appel d’une autre touche	
H5	Fonction de pesée des animaux	☞ voir chap. 6.7.2
H6	Fonction valeur de crête	☞ voir chap. 6.7.3

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

6.7.1 Fonction Data-Hold


⇨ Mettez en marche la balance, gardez la touche **HOLD** enclenchée jusqu'à ce qu'apparaisse le réglage actuel „Hx" (H1 – H6).

⇨ Répéter la pression sur la touche **ON/OFF** jusqu'à ce que le réglage **„H1-H4"** est affiché.

⇨ Valider sur la touche **HOLD** le réglage.

⇨ Accrochez les matières à peser

⇨ La valeur de la pesée „gelée" est affichée en fonction du réglage (H1 – H4) (voir au chap. 5.7), symbolisée par le [▲] en haut et à gauche.



6.7.2 Fonction de pesée d'animaux

Cette fonction est appropriée pour les procédures de pesées agitées. Le résultat est la valeur pondérée entre 16 valeurs de pesées, qui est déterminée en 3 secondes.

⇨ Mettez en marche la balance, gardez la touche **HOLD** enclenchée jusqu'à ce qu'apparaisse le réglage actuel „Hx" (H1 – H6).

⇨ Répéter la pression sur la touche **ON/OFF** jusqu'à ce que le réglage **„H5"** est affiché.

⇨ Valider sur la touche **HOLD** le réglage.

⇨ Accrochez les matières à peser

⇨ Appelez la touche **HOLD**, l'affichage compte à rebours à partir de 3 -1.
La moyenne calculée est affichée avec le symbole [▲] en haut et à gauche.

⇨ Avant de passer à d'autres mesures, appelez tout d'abord la touche **ON/OFF/TARE**.

6.7.3 Fonction valeur de crête

Cette fonction affiche la valeur de charge la plus élevée (valeur de crête) d'une pesée. Fréquence de mesure: 200ms

Attention:



Ne chargez jamais la balance au delà de la charge maximale indiquée (!!risque de rupture!!).

- ⇨ Mettez en marche la balance, gardez la touche **HOLD** enclenchée jusqu'à ce qu'apparaisse le réglage actuel „Hx" (H1 – H6).
- ⇨ Répéter la pression sur la touche **ON/OFF** jusqu'à ce que le réglage **„H6"** est affiché.
- ⇨ Confirmez sur la touche **HOLD** votre sélection
- ⇨ Accrochez les matières à peser
- ⇨ La valeur de crête apparaît brièvement avec le symbole [▲] en haut et à gauche. La balance revient automatiquement à zéro et est prête pour d'autres mesures.

7. Menu

- ⇨ Appelez la touche **HOLD** la balance étant hors circuit et maintenez-la enclenchée
- ⇨ Ne relâchez pas la touche **HOLD**. Appelez également la touche **ON/OFF/TARE** et maintenez-la enclenchée
- ⇨ Gardez la touche **ON/OFF/TARE** enclenchée, mais relâchez la touche **HOLD**
- ⇨ Appelez de nouveau la touche **HOLD**
- ⇨ Maintenez les deux touches enclenchées jusqu'à ce qu'apparaisse "**tr**" sur l'écran d'affichage
- ⇨ Relâchez les deux touches. La balance se trouve en cours de menu.
- ⇨ A l'aide de la touche **ON/OFF/TARE** on peut choisir entre les fonctions suivantes:
  - **tr** (Zero tracking): **ON/OFF**
  - **AF** (Auto off): **ON/OFF**
  - **rST** (RAZ pour rétablir les réglages en usine): **OUI/NON**
- ⇨ Validez la fonction sélectionnée sur la touche **HOLD**.
- ⇨ Sur l'affichage apparaît maintenant le réglage actuel **„ON"** ou **„OFF"**. Sur la touche **ON/OFF/TARE**-vous pouvez maintenant opter entre **„ON"** ou **„OFF"**. Confirmez votre sélection sur la touche **HOLD**-Taste. Peu de temps après la balance revient automatiquement en mode de pesée.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

8. Ajustage

Etant donné que la valeur d´accélération de la pesanteur varie d´un lieu à l´autre sur la terre, il est nécessaire d´adapter chaque balance – conformément au principe physique fondamental de pesée – à l´accélération de la pesanteur du lieu d´installation (uniquement si la balance n´a pas déjà été ajustée au lieu d´installation en usine). Ce processus d´ajustage doit être effectué à chaque première mise en service et après chaque changement de lieu d´installation et à fluctuations de la température d'environs. Pour obtenir des valeurs de mesure précises, il est recommandé en supplément d´ajuster aussi périodiquement la balance en fonctionnement de pesée.

Veillez à avoir des conditions environnementales stables. Un temps de réchauffage d'env. 1 minute est judicieux pour la stabilisation.
Préparer le poids d'ajustage, pour plus de détails voir au chap. 1 „Caractéristiques techniques".

⇨ Allumer la balance




⇨ Appeler et maintenir la touche **Unit** enclenchée (pendant env. 15 sec) jusqu'à ce que „**CAL"** apparaisse brièvement.



⇨ Ensuite la valeur pondérale du poids d'ajustage nécessaire p. ex. 10 kg (voir au chap. 1) est affichée.



⇨ Accrocher le poids d'ajustage, peu de temps après apparaît „**F".**



⇨ Une fois l'ajustage correctement réalisé la balance revient automatiquement en mode de pesée.
En cas d'un erreur d'ajustage ou d'un poids d'ajustage non correct il s'affiche „E", vous devez répéter l'ajustage.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

9. Maintenance, réparation, nettoyage et élimination

 **Danger**	**Risque de blessure et d'endommagement de biens matériaux!** **La balance suspendue est partie intégrante du moyen de levage!** **Pour une commande sûre observer le suivant:** ⇨ Maintenance régulière par personnel spécialisé formé ⇨ Régulièrement exécuter les travaux d'entretien et de maintenance, voir au chap. 9.2. ⇨ Rechange de pièces seulement par personnel spécialisé formé. ⇨ Si on a constaté des irrégularités dans la liste de vérification de sécurité, la balance ne doit plus être mise en service. ⇨ Ne pas réparer le balance suspendue de son propre chef. Les réparations ne doivent être faites que par des partenaires SAV.

9.1 Nettoyage et élimination

 **PRECAUTION**	**Endommagement de la balance suspendue!** ⇨ Ne pas utiliser de solvants ou de produits chimiques industriels (p. ex. des acides → fragilisation).

⇨ Nettoyer le clavier et l'écran avec un chiffon moux imbibé d'un agent de nettoyage doux pour fenêtres.
⇨ L´élimination de l´emballage et de l´appareil doit être effectuée par l´utilisateur selon le droit national ou régional en vigueur au lieu d´utilisation.

9.2 Maintenance et entretien réguliers

▲ La maintenance régulière de 3 mois peut être réalisée seulement par des experts avec des connaissances fondées dans le traitement des balances suspendues. Les prescriptions de sécurité nationales ainsi que les prescriptions de travail, d'exploitation et de sécurité de l'exploitant sont à prendre en compte.

▲ Pour vérifier les dimensions n'utiliser que des moyens d'essai appropriés.

▲ La maintenance régulière de 12 mois uniquement peut être réalisée par du personnel spécialisée formé.

▲ Les résultats de la maintenance se doivent inscrire dans la liste de vérifications (chap. 9.3).

▲ Les résultats additionnels de la maintenance élargie se doivent inscrire dans la liste de vérifications (chap. 10.1).

▲ Nettoyer les moyens de suspension de charge avant le contrôle, voir au chap. 9.1.

Maintenance régulière

Avant chaque usage	▪ Contrôler le fonctionnement irréprochable du matériel d'élingage
Première mise en marche, chaque **3 mois** ou en tout cas après **12 500 pesées**	▪ Vérifier toutes les dimensions, voir liste de vérifications chap. 9.3. ▪ Contrôler l'usure des œillets d'accrochage, telles que p. ex. la déformation plastique, les dommages mécaniques (irrégularités de la surface), les entailles, les rainures, les criques, la corrosion et les distorsions. ▪ Mettre le balance suspendue sur-le-champ hors service en cas de dépassement d'une cote de la cote admissible par rapport à la cote initiale (voir checklist, au chap. 9.3) ou en cas de constatation de toute autre irrégularité. ▪ Toutes les réparations et toutes les pièces de rechange (p. ex. crochets) doivent être consignées par le partenaire de SAV (voir liste, au chap. 10.1).
Tous les **12 mois** ou en tout cas après **50 000 pesées**	▪ Si la maintenance élargie doit être exécutée par du personnel spécialisé formé. Lors des essais généraux de contrôle toutes les charges suspendues sont à contrôler au moyen de poudre magnétique sur l'absence de fissures
Tous les **10 ans** ou en tout cas après **500 000 pesées**	▪ Remplacer la balance à grue par complet

Remarque
Dans le contrôle d'usure observer les dessins suivants.

Critères de mise au rebut: les moyens de suspension de charge ne doivent plus être utilisés lorsque p. ex.

- ☞ des écarts sont constatés lors des contrôles définis dans le cadre de la maintenance.
- ☞ La plaque d'identification ou la plaque de capacité de chargement sont manquantes.
- ☞ Les moyens de suspension de charge dont on sait qu'ils ont été exposés à une surcharge ou à toute autre influence dommageable sont à exclure de toute autre utilisation voire à ne réutiliser qu'après examen.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

9.3 Liste de vérifications „Maintenance régulière“

Dimensions originales de la balance suspendue, n° série: …….. Capacité ……..							
Balance totale	**Crochet**						
d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)	i (mm)	Usure	Angle α (°)
Date …… Contrôleur……							


***Ces données se trouvent dans le document ajouté à la balance. Conservez ce document svp.**


	Balance totale	**Crochet**							**Contrôle optique**					
	d	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**α**	Usure (v. plages hachurées)	Pas de déformations, usure ou fissures				**Date**	**Contrôleur**
									Poignée	Crochet	Maillon de chaîne	Autres pièces		
Déviation max. admise	1%	1%	5 %	5 %	5 %	5 %	10 °							
Vérification avant la première mise en oeuvre														
3 mois / 12 500 x														
6 mois / 25 000 x														
9 mois / 37 500 x														
12 mois / 50 000 x														
15 mois / 62 500 x														
18 mois / 75 000 x														
21 mois / 87 500 x														


	Balance totale	**Crochet**							**Contrôle optique**					
									Pas de déformations, usure ou fissures					
	d	**e**	**f**	**g**	**h**	**i**	**α**	Usure (voir plages en hachuré)	Poignée	Crochet	Maillon de chaîne	Autres pièces	**Date**	**Contrôleur**
Déviation max. admise	1%	1%	5 %	5 %	5 %	5 %	10 °							
Vérification avant la première mise en oeuvre														
24 mois / 100 000 x														
27 mois / 112 500 x														
30 mois / 125 000 x														
33 mois / 137 500 x														
36 mois / 150 000 x														
39 mois / 162 500 x														
21 mois / 87 500 x														
42 mois / 175 000 x														
45 mois / 187 500 x														
48 mois/200 000														
51 mois / 212 500 x														
54 mois / 225 000 x														
57 mois / 237 500 x														
60 mois/250 000x	➔ Toutes les pièces portant des charges doivent être remplacées par un partenaire SAV autorisé.													

En gras = Ces maintenances sont à exécuter par des SAV homologués.

DOMINIQUE DUTSCHER SA







① Maillon de chaîne

DOMINIQUE DUTSCHER SA

10. Annexe

10.1 Liste de vérifications „Maintenance élargie“ (révision générale)

Les travaux des maintenance élargie doivent être réalisés par un partenaire SAV autorisé.

Balance suspendue	Modèle …… N° de série ……						
Intervalle	Essai de poudre magnétique sur la présence de fissures	Crochet	Maillons de chaîne (zones marquées)	Poignée	Date	Nom	Signature
12 mois / 50 000 x							
24 mois / 100 000 x							
36 mois / 150 000 x							
48 mois / 200 000 x							
60 mois / 250 000 x							
72 mois / 300 000 x							
84 mois / 350 000 x							
96 mois / 400 000 x							
108 mois / 450 000 x							
120 mois/500 000x	➔ Remplacer complètement la balance suspendue						