

## Schéma d'implantation

PG 8582 CD  
PG 8583 CD

---

Lisez **impérativement** ce mode d'emploi et la documentation de service avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Vous vous protégez et éviterez de détériorer votre matériel.

fr - FR

## Consignes d'installation

---

### Autorisation d'installation

Seuls des **électriciens / plombiers habilités** sont autorisés à installer le laveur-désinfecteur selon les instructions d'installation.

Le laveur-désinfecteur doit être installé conformément aux normes et directives en vigueur, aux dispositions légales et directives sur la prévention des accidents.

Seul le service après-vente de Miele ou une entreprise spécialisée agréée par Miele est autorisé à **mettre en service** et à réaliser des formations.

### Conditions liées à l'environnement

De **l'eau de condensation** peut apparaître à proximité du laveur-désinfecteur. Il est conseillé de n'installer que des meubles pour applications professionnelles à proximité du laveur-désinfecteur afin de prévenir tout dommage causé par la condensation. Si la machine est installée sous un plan de travail approprié (installation sous plan), il faut alors coller le film de protection fourni sous le plan de travail et installer une tôle inox afin de prévenir de tout dommage provoqué par la vapeur d'eau lors de l'ouverture de porte. Vous pouvez vous procurer la tôle inox auprès du service après-vente Miele.

### Prévention de l'accumulation de chaleur

Lors du séchage actif (TA) il est possible qu'une accumulation de chaleur se produise. Une accumulation de chaleur au dos du laveur-désinfecteur peut échauffer de manière excessive l'enveloppe de l'appareil et les composants électroniques. Les accumulations de chaleur entraînent une formation multiple d'eau de condensation sur les surfaces adjacentes. Cela peut diminuer la durée de vie de l'appareil et endommager les armoires et plans de travail présents.

- Veillez à une **circulation d'air** suffisante derrière les meubles bas pour prévenir une accumulation de chaleur.
- Laissez une distance de sécurité minimale de **10 mm pour l'échange d'air** entre un meuble bas et un plan de travail posé dessus.
- Colmatez les petits espaces entre les meubles bas et entre le meuble bas et l'appareil.
- Si nécessaire, installez la **grille d'aération** dans les meubles adjacents et le plan de travail.

### Refroidissement de l'évacuation

Activez le "**refroidissement par air**" à une température d'air ambiant de plus de 30 °C. Vous trouverez l'option dans le menu des paramètres système sous "**Réglages supplémentaires**".

### Raccordement à l'eau

Ce laveur-désinfecteur a été conçu pour être raccordé directement à l'eau froide, à l'eau chaude, à l'eau déminéralisée et à l'eau de vidange sans **robinets de sécurité**. Utilisez le **raccord en Y** joint pour le raccordement de l'arrivée d'eau pour la machine (KW) et le condenseur vapeur (DK). Vous pouvez aussi installer un conduit d'eau froide supplémentaire et y raccorder le condenseur de vapeur.

S'il n'y a pas d'eau chaude de disponible, les deux tuyaux d'arrivée d'eau (KW/WW) doivent être raccordés à un **raccord en Y** à l'eau

froide.

Les robinets d'eau des conduits d'eau doivent être facilement accessibles.

### Raccordement électrique

Le raccordement électrique doit être effectué en conformité avec la réglementation en vigueur, les prescriptions de sécurité au travail et les normes applicables. Posez le câble d'alimentation en veillant à le protéger des influences thermiques.

Raccordez le laveur-désinfecteur de préférence à l'aide d'une **prise**, pour faciliter le contrôle de sécurité électrique lors de la mise en service ou lors des interventions de maintenance.

En cas de **raccordement fixe** du laveur-désinfecteur, il faut installer un interrupteur principal équipé d'un dispositif de disjonction phases et neutre. L'interrupteur principal doit avoir une ouverture de contact d'au moins 3 mm.

La prise et l'interrupteur principal doivent être facilement accessibles une fois le laveur-désinfecteur installé.

### Liaison équipotentielle et terre

Pour améliorer la sécurité il est vivement conseillé d'installer un **interrupteur de protection contre les courants de court-circuit** (30 mA) en amont.

Etablissez une **liaison équipotentielle**. Une vis de branchement est disponible au dos du laveur-désinfecteur. La liaison équipotentielle et la terre doivent être raccordées avant la mise en service !



### Produits chimiques liquides : Mise en place de récipients externes

Le récipient avec des produits chimiques liquides vers le dosage externe doit uniquement être placé **à côté ou en dessous** du laveur-désinfecteur. Le récipient peut être posé sur le sol ou dans une armoire attenante. Le récipient ne doit pas être placé sur ou au-dessus du laveur-désinfecteur. Le tuyau de dosage ne doit ni être plié ni être coincé.


### Modules de communication

Les modules de communication – **module Ethernet** ou **module RS232** – sont disponibles en option et ne sont pas fournis. Installez si nécessaire des prises à proximité du laveur-désinfecteur, pour transmettre et imprimer les données de traçabilité. Le raccordement et l'installation doivent satisfaire à la norme **IEC 60950** !



# Croquis



Dimensions Standard



Dimensions avec extension en profondeur



EL Raccordement électrique

KW Raccordement eau froide

DK Raccordement pour condensateur vapeur


NW Raccord réseau / imprimante (en option)

WW Raccordement à l'eau chaude

AW Raccordement de la vidange



VE Raccordement à l'eau déminéralisée

PA Liaison équipotentielle



A - A

A - A




Position des raccords

pour les machines avec extension en profondeur


EL	Raccordement électrique	WW	Raccordement à l'eau chaude
KW	Raccordement eau froide	AW	Raccordement de la vidange
DK	Raccordement pour condensateur vapeur	VE	Raccordement à l'eau déminéralisée
NW	Raccord réseau / imprimante (en option)	PA	Liaison équipotentielle

# Croquis


## Modèles



Version standard sous plan



avec cache de protection  
(en option)



avec extension en profondeur et cache de protection  
(en option)

## Raccordement électrique

Tension (à la livraison)	3N AC 400/50
Consommation	9,3 kW
Fusible	3 x 16 A
Câble d'alimentation, diamètre min.	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble de raccordement (H05(07)RN-F)	1,8 m
Tension (commutable)	AC 230/50
Consommation	3,3 kW
Fusible	1 x 16 A
Câble d'alimentation, diamètre min.	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur du câble de raccordement (H05(07)RN-F)	1,8 m

## Eau froide

Température max.	20 °C
Dureté de l'eau max. admissible	12,6 mmol/l
	70 °dH
Débit conseillé	200 kPa
Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	100 kPa
Pression maximale	1 000 kPa
Débit volumétrique	7,5 l/min
Raccord fileté à prévoir par l'exploitant selon DIN 44991 (joint plat)	3/4 Pouce
Longueur tuyau de raccordement eau froide	1,7 m
Longueur du tuyau de raccordement du condenseur vapeur	1,7 m

## Eau chaude

Température max.	65 °C
Dureté de l'eau max. admissible	12,6 mmol/l
	70 °dH
Débit conseillé	200 kPa
Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	40 kPa
Pression maximale	1 000 kPa
Débit volumétrique	7,5 l/min
Raccord fileté à prévoir par l'exploitant selon DIN 44991 (joint plat)	3/4 Pouce
Longueur tuyau de raccordement eau chaude	1,7 m

# Caractéristiques techniques

## Eau déminéralisée

Température max.	65 °C
Débit conseillé (AD résistant à la pression)	200 kPa
Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	30 kPa
Pression maximale (AD résistant à la pression)	1 000 kPa
Débit volumétrique	7,5 l/min
Raccord fileté à prévoir par l'exploitant selon DIN 44991 (joint plat)	3/4 Pouce
Longueur tuyau de raccordement eau déminéralisée	1,7 m

**PG 8583 CD : Le modèle avec une pompe de refoulement pour eau déminéralisée (ADP) est uniquement conçu pour un raccordement/ fonctionnement non pressurisé. (uniquement PG 8583 CD)**

Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	8,5 kPa
Pression maximale (AD sans pression)	60 kPa
Raccord machine (di x l)	6 x 30 mm

## Vidange

Température de l'eau de vidange	93 °C
Tuyau de vidange longueur standard	1,4 m
Tuyau de vidange longueur de refoulement max.	4,0 m
Hauteur de refoulement max. pompe de vidange à partir du rebord inférieur de l'appareil	1,0 m
Débit volumétrique temporaire max. de la vidange	16 l/min
Obturateur à prévoir par l'utilisateur pour tuyau de vidange (da x l)	22 x 30 mm

## Socle

Compensation de niveau à l'avant	0 - 8 mm
Diamètre du socle	35 mm
Emplacement pour les pieds de l'appareil taille du filetage	M 8

## Caractéristiques

Hauteur d'encastrement	820 mm
Hauteur avec dessus	835 mm
Largeur	898 mm
Profondeur	598 mm
Profondeur y compris 10 cm de prolongement de profondeur de montage	698 mm
Hauteur de la porte	622 mm
Poids net	98 kg
Charge au sol en fonctionnement	2.000 N
Largeur de chargement minimale de l'appareil avec palette de transport	1.170 mm
Profondeur de chargement minimale de l'appareil avec palette de transport	740 mm
Hauteur de chargement minimale de l'appareil avec palette de transport	1.000 mm
Niveau sonore en dB (A)	< 70 dB
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage	

### Emission de chaleur dans la pièce d'installation

par rayonnement en fonctionnement	0,35 kWh
par charge lors de déchargement	0,40 kWh

### Conditions d'installation

Température ambiante autorisée	40 °C
Humidité de l'air relative max. jusqu'à 31 °C	80 %
Humidité de l'air relative, décroissance linéaire jusqu'à 40 °C	50 %
Hauteur d'installation max. au-dessus du niveau de la mer	1 500 au-dessus du niveau de la mer (NN)

# Miele

## PROFESSIONAL

### **Belgique:**

S.A. Miele Belgique  
Z.5 Mollem 480 – 1730 Mollem (Asse)  
Tel. 02/451.15.40 - Fax 02/451.15.29  
Tel. Réparations à domicile : 02/451.16.18  
E-mail: infopro@miele.be  
Internet: www.miele-professional.be

### **France :**

Miele S.A.S  
Z.I. du Coudray  
9, avenue Albert Einstein  
B.P. 1000  
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex  
www.miele-professional.fr  
R.C.S. Bobigny B 708 203 088

#### **Contact Service Commercial**

Tél. : 01 49 39 34 35  
Fax. : 01 49 39 44 38  
Mail : adv.prof@miele.fr

#### **Contact SAV Professionnel**

Tél. : 0 892 222 150 (0,40 € TTC/min., réservé aux professionnels)  
Fax. : 01 49 39 34 10  
Mail : savpro@miele.fr

### **Suisse :**

Miele AG  
Limmatstrasse 4  
8957 Spreitenbach  
Tél. 056.417.20.00 centrale  
Tél. 056.417.27.51 – Fax 056.417.24.69  
Miele Service Professional 0 800 551 670  
E-Mail : info.mieleprofessional@miele.ch  
Internet : www.miele-professional.ch

### **Allemagne :**

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh